

機關安全維護宣導系列

公共危險防範篇

前言

我國近年來由於經濟穩定成長，國民所得大幅提升，帶動社會經濟活絡，個人出入公共場所日益頻繁。因此，公共場所是否安全，攸關現代國民生活安全甚鉅。影響公共場所安全的因素很多，可從消費場所、避難逃生、搶救難度與外部管理四方面來判斷。

消費場所方面

- 是否貼有公共安全檢查不合格危險建築物標章。
- 是否設於地下室，且使用密度高。
- 是否只有直通電梯而沒有安全門。
- 是否大量使用地毯、窗簾等易燃材料裝潢。

避難逃生方面

- 走廊、樓梯間等逃生通道有沒有障礙物。
- 安全門有沒有被堵死。
- 防火巷有沒有被堵死。
- 頂樓的避難平台有沒有被蓋滿了違建。

搶救難度方面

- 火災發生時，消防隊從外面救援是否會發生困難。
- 緊急進口是否被堵死。
- 門窗是否加了鐵門、鐵窗。
- 廣告物是否遮蔽緊急進出口。

外部管理方面

- 門口是否亂停汽、機車。

- 騎樓是否堆放雜物。
- 出入口是否明確標示。
- 出入口是否有阻礙物。

公共場所安全簡要診斷表

當您進入公共場所時，請您參考危險公共場所安全診斷表，進行自我診斷，如發現為危險公共場所時，請拒絕進入或消費，並主動向各地之主管機關提出檢舉，讓我們大家一起來維護自己權益。

項 目	是	否
1. 是否有兩個不同方向之逃生出口?		
2. 安全門是否可輕易開啟?是否往外開?		
3. 安全梯道是否保持暢通?		
4. 電梯開口是否暢通?		
5. 電扶梯四周之自動捲門下方是否保持淨空?		
6. 明顯處所及包廂是否有避難逃生路線圖?		
7. 走廊、通道寬度是否寬敞?(不可堆放物品阻礙通行)		
8. 走廊、通道及轉彎處是否有避難方向指示燈?		
9. 安全門上方是否有出口標示燈?		
10. 避難方向指示燈及出口標示燈是否明亮?		
11. 滅火器是否放置在明顯易於取用之處?		
12. 滅火器是否標明有效日期?壓力指針是否在綠色正常範圍?		
13. 室內消防栓是否易於取用?		
14. 避難器具(緩降機、避難梯或救助袋)設置處所知開口是否輕易開啟?		
15. 通道及包廂內是否有火警警鈴、緊急廣播及緊急照明燈?		
16. 窗戶開口是否有標示紅色三角型之緊急進口?		
17. 是否有懸掛使用執照或營利事業登記證?		